

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. R 50267605  
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference Z.S.P.  
Unser Zeichen Our Reference 01-JZH- 15027350 023  
Ausstellungsdatum Date of Issue 11.11.2013 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder  
FIRSTFLEX CABLES  
58 Rang Road, Takanini,  
Auckland PO Box 72825, Papakura,  
Auckland 2244  
New Zealand  
Fertigungsstätte Manufacturing Plant  
01-RH-15027350 001

Prüfzeichen Test Mark Geprüft nach Tested acc. to  
2 P fG 1169/08.07



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Lizenzentgelte - Einheit  
Certified Product (Product Identification) License Fee - Unit

PV-Leitungen (Cables for Photovoltaic-Systems) <sup>®</sup>

Type Designation : PV1-F 1X1,5...35mm<sup>2</sup> 12  
FIRSTFLEX CABLES

Rated Voltage : AC U<sub>o</sub>/U 0,6/1kV  
DC 1,8kV (conductor-conductor,  
non earthed system,  
circuit not under load)

Ambient Temperature: -40°C to +90°C

Max. Temperature  
at Conductor : 120°C

The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95  
have to be observed for distribution within the EEA.

12

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg  
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

